

136

51	ул. Декабристов 28	Жилой дом	1966	2	1667	0,0513	
52	ул. Декабристов 27	Жилой дом	1969	2	3166	0,0885	
53	ул. Декабристов 26	Жилой дом	1967	2	3147	0,088	
54	ул. Декабристов 24	Жилой дом	1968	2	1797	0,0553	
55	ул. Горбачева 22	Жилой дом	1982	2	4161	0,09	
56	ул. Горбачева 20	Жилой дом	1981	2	5019	0,1263	
57	ул. Горбачева 19	Жилой дом	1981	3	6237	0,1512	
58	ул. Горбачева 18	Жилой дом	1982	2	5220	0,1313	
59	ул. Горбачева 17	Жилой дом	1978	2	5657	0,136	
60	ул. Горбачева 15	Жилой дом	1980	2	3344	0,063	
61	ул. Горбачева 13	Жилой дом	1979	2	4122	0,1083	
62	ул. Горбачева 11	Жилой дом	1981	2	4485	0,1153	
63	ул. Горбачева 10	МАДОУ №4 «Солнышко»	1979	2	9514	0,1876	
64	ул. Горбачева 9	Жилой дом	1980	2	4302	0,085	
65	ул. Горбачева 7 (узел 2)	Жилой дом	1977	2	4476	0,055	0,0554
65	ул. Горбачева 7 (узел 1)					0,02	
66	ул. Горбачева 5 (узел 2)					0,0558	
66	ул. Горбачева 5 (узел 1)	Жилой дом	1976	2	4249	0,0558	0,2243
67	ул. Горбачева 3 (узел 2)					0,0631	
67	ул. Горбачева 3 (узел 1)	Жилой дом	1987	3	4973	0,0631	0,4427
68	Ул. Горбачева 36					ИП Чернокутов С.В.	
ИТОГО					324280,53	7,2937	

Существующие потребители тепловой энергии, подключенные к котельной №6

Таблица 21

137

Потребители, подключенные к котельной №6							
№ п/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Год постройки	Число этажей	Объем здания по наружному обмеру (V, м³)	Расчетная нагрузка на отопление (Qот, Гкал/ч)	Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч)
1	ул. Щорса 59	Жилой дом	1986	5	11490	0,1411	0,08386
2	ул. Щорса 57	Жилой дом	1985	5	15745	0,228	0,09108
3	ул. Щорса 57	ГБУ СО МФЦ	1985	1	1360,2	0,0312	
4	ул. Щорса 55	Жилой дом	1975	5	15745	0,162	0,089
5	ул. Щорса 53/2	Жилой дом	1	1	112,3	0,0057	
6	ул. Щорса 53/1	Жилой дом	1	1	112,3	0,0057	
7	ул. Щорса 51	Жилой дом	1	1	182,2	0,0083	
8	ул. Щорса 49	Жилой дом	1	1	176,8	0,008	
9	ул. Щорса 47	Жилой дом	1	1	197,2	0,0089	
10	ул. Щорса 45/2	Жилой дом	1	1	210,9	0,0096	
11	ул. Щорса 45/1	Жилой дом	1	1	197,2	0,0089	
12	ул. Садовая 21	Жилой дом	1971	5	6682,5	0,09655	0,04914
13	ул. Садовая 19	Жилой дом	1971	5	16389	0,19	0,08768
14	ул. Садовая 17	Жилой дом	1972	5	15534	0,186	0,085112
15	ул. Садовая 15	Жилой дом	1973	5	15384	0,18	0,08942
16	ул. Рабочая 129а	МАДОУ №7 «Золотой ключик»	2013	2	11008	0,2171	0,0242
17	ул. Рабочая 129	Жилой дом	1997	4	8179	0,1904	0,06858
18	ул. Рабочая 128	Жилой дом	1964	2	11281	0,126	0,08604
19	ул. Рабочая 127	Жилой дом	1950	2	2426	0,0597	0,02692
20	ул. Рабочая 126	Жилой дом	1958	2	5887	0,1415	0,0642
21	ул. Рабочая 125	Жилой дом	1955	2	6874	0,1383	0,036
22	ул. Рабочая 12462	Жилой дом		1	183,7	0,0083	0,00156

138

23	ул. Рабочая 123	Жилой дом	1959	2	6040	0,1452	0,02728
24	ул. Рабочая 121	Жилой дом	1950	2	2449	0,0602	0,0124
25	ул. Рабочая 120б	Хоккейный корт	2011	1	240	0,0053	
26	ул. Рабочая 120а	МБУ «ДК г. Арамил»	1974	2	15983	0,2752	0,09468
27	ул. Рабочая 119	Жилой дом	1954	2	3746	0,097	0,0306
28	ул. Рабочая 118	МАДОУ №3 «Родничок»	2015	3	19450	0,3869	0,093
29	ул. Рабочая 117	Жилой дом	1951	2	2645	0,0651	0,0334
30	ул. Рабочая 116	Жилой дом	1953	2	3299	0,0904	0,05728
31	ул. Рабочая 115	Жилой дом	1962	3	7160	0,1368	0,08554
32	ул. Рабочая 114	Жилой дом	1963	2	6080	0,074	0,07966
33	ул. Рабочая 113	Жилой дом	1952	2	2871	0,0802	0,0367
34	ул. Рабочая 111	Жилой дом	1949	2	2058	0,02	0,00924
35	ул. Рабочая 108	ТРЦ «Пеликан»		1	1149	0,048	
36	ул. Рабочая 104	Жилой дом	2013	9	43018	0,3864	0,18838
37	п. Лесной 15	ИП Малеева Баня	1959	1	367,8	0,0092	
38	ул. Рабочая 122	Жилой дом				0,1383	0,098
39	ул. Рабочая 130	Гараж		1	1059	0,0214	
40	ул. Рабочая 130 (узел 2)	МАОУ СОШ №4		2	11323	0,08	0,038
41	ул. Рабочая 130 (узел 1)					0,1367	
ИТОГО					274295,1	4,40755	1,77

Существующие потребители тепловой энергии, подключенные к котельной №8

Таблица 22

139

Потребители, подключенные к котельной №8							
№ п/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Год постройки	Число этажей	Объем здания по наружному обмеру (V, м³)	Расчетная нагрузка на отопление (Qот, Гкал/ч)	Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч)
1	ул. Текстильщиков 6	Жилой дом	2018	11	21942,7	0,4784	
2	ул. Текстильщиков 5	Жилой дом	1993	5	11413	0,2479	
3	ул. Текстильщиков 4а	МАДОУ №1 «Аленка»		2	11349	0,2238	0,036916
4	ул. Текстильщиков 3б	Жилой дом	2013	9	19516	0,4217	0,13505
5	ул. Текстильщиков 3а	Жилой дом	2013	5	13396	0,2833	0,079
6	ул. Текстильщиков 3 (узел 3)	Жилой дом	1991	5	14800	0,10433	0,06284
6	ул. Текстильщиков 3 (узел 2)					0,10433	
6	ул. Текстильщиков 3 (узел 1)					0,10433	
7	ул. Текстильщиков 1	Жилой дом	2014	5	11616	0,2523	0,06284
8	ул. Свердлова 22а	МАДОУ №2 «Радуга»	2013	2	9063	0,1787	0,02212
9	ул. Свердлова 14а	ГБУ СО «Центр соц. помощи семье и детям»	1961	2	4525	0,1129	
10	ул. Новая 3б	Жилой дом	2009	5	27679	0,5695	0,17868
11	ул. Новая 16	Жилой дом	2009	5	31191	0,6418	0,20134
12	ул. Новая 1	Жилой дом	1989	5	5000	0,1286	
13	ул. Курчатова 12	Жилой дом	1976	2	4016	0,1055	
14	ул. Курчатова 10	Жилой дом	1976	2	4161	0,1093	
15	ул. Курчатова 6	Жилой дом	1969	2	3311	0,0907	
16	ул. Курчатова 4	Жилой дом	1970	2	4100	0,1077	
17	ул. Курчатова 2	Жилой дом	1973	2	3136	0,0877	

Существующие потребители тепловой энергии, подключенные к котельной АО «ААРЗ»

Таблица 25

140

18	ул. Ленина 2е (узел 4)	Жилой дом	1989	5	21175,5	0,11195	0,11195
18	ул. Ленина 2е (узел 3)					0,11195	
18	ул. Ленина 2е (узел 2)					0,11195	
18	ул. Ленина 2е (узел 1)					0,11195	
19	ул. Ленина 1д	Жилой дом	1974	2	3473	0,0932	
20	ул. Ленина 1г	Жилой дом	1975	2	3211	0,088	
21	ул. Ленина 1в	Жилой дом	1972	2	2677	0,0775	
22	ул. Ленина 1б	Жилой дом	1972	2	3193	0,0892	
23	ул. Ленина 1а (узел 2)	Жилой дом	1973	2	3621	0,0486	0,0486
23	ул. Ленина 1а (узел 1)					0,0486	
24	ул. 1 Мая 83	Общезжитие	1978	2	4748	0,1248	
25	ул. 1 Мая 75а	Жилой дом	2010	10	24103	0,5232	0,1308
26	ул. 1 Мая 69а	Жилой дом	2010	10	23167	0,5029	1,2482
27	ул. 1 Мая 60в	МАОУ ДО «Дельфин»	2013	3	14532,3	0,2785	0,0554
28	ул. 1 Мая 60	Борцовский зал	1970	2	1107	0,022	
29	ул. 1 Мая 60	МАОУ СОШ №1 (начальная школа)	1966	2	11718	0,2243	
30	ул. 1 Мая 60	МАОУ СОШ №1 (средняя школа)	1997	3	22932	0,4427	
31	ул. 1 Мая 58а	МБУ ДО «Центр Юнта»		1	1337	0,0244	
32	ул. 1 Мая 81	Жилой дом	1980	2	4545	0,1143	
33	ул. 1 Мая 79а	Жилой дом	1984	3	6564	0,1554	
34	ул. 1 Мая 79	Жилой дом	1982	3	5691	0,1379	
35	ул. 1 Мая 75	Жилой дом	2014	9	40288	0,8234	0,09794
36	ул. 1 Мая 71а (узел 4)	Жилой дом	2009	10	45967	0,229225	0,0785
36	ул. 1 Мая 71а (узел 3)					0,229225	

141

37	ул. 1 Мая 71а (узел 2)	Жилой дом	2011	9	35052	0,229225	0,0785
37	ул. 1 Мая 71а (узел 1)					0,229225	
37	ул. 1 Мая 71 (узел 2)					0,3582	
38	ул. 1 Мая 69	ТЦ «Солнечный»	2012	2	9048	0,2023	
39	ул. 1 Мая 69	Жилой дом	2012	9	33020	0,6749	
ИТОГО					308236	11,12999	2,56

Таблица 23

Существующие потребители тепловой энергии, подключенные к котельной №7

Потребители, подключенные к котельной №7							
№ п/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Год постройки	Число этажей	Объем здания по наружному обмеру (V, м³)	Расчетная нагрузка на отопление (Qот, Гкал/ч)	Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч)
1	ул. Мира 6г	Жилой дом	1992	3	3990	0,08	0,0302
2	ул. Мира 6в	Жилой дом	1993	3	3984	0,08	0,03
3	ул. Мира 6б	Жилой дом	1992	3	1042	0,08	0,0299
4	ул. Мира 16/2	Жилой дом	2017	5	28463	0,25	
5	ул. Мира 16/1	Жилой дом	2016	5	23613	0,18	
6	ДРСУ	ДРСУ	1991	1	26044,2	0,444	0,265
ИТОГО					9016	1,114	0,36

Таблица 24

Существующие потребители тепловой энергии, подключенные к котельной №11

Потребители, подключенные к котельной №11							
№ п/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Год постройки	Число этажей	Объем здания по наружному обмеру (V, м³)	Расчетная нагрузка на отопление (Qот, Гкал/ч)	Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч)
1	ул. Ломоносова 8	Жилой дом	1994	2	4101	0,08	0,015415
2	ул. Ломоносова 7	Жилой дом	1964	2	1985	0,035	0,008595
3	ул. Ломоносова 6	Жилой дом	1995	2	4156	0,08	0,01579
4	ул. Ломоносова 5	Жилой дом	1964	2	2330	0,0677	0,00781
5	ул. Ломоносова 4	Жилой дом	1984	2	4095	0,08	0,01579
6	ул. Ломоносова 3	Жилой дом	1964	2	1817	0,0549	0,0054
7	ул. Ломоносова 2а	Жилой дом / ГБУЗ СО «АГБ» (медпункт)	1978	1	366	0,0084	0,0062
8	ул. Ломоносова 2	МБДОУ №6 «Колобок»		2	2633	0,058	0,02261
9	ул. Ломоносова 1	Баня	1964	1		0,003	
10	ул. Ломоносова 1	Жилой дом	1964	1	268	0,0116	0,00051
11	ул. Заводская 28	Жилой дом	1961	1	1170	0,0317	0,00566
12	ул. Заводская 22	Жилой дом	2017	3		0,1076	
ИТОГО					21751	0,6179	0,1

Таблица 25

Существующие потребители тепловой энергии, подключенные к котельной АО «ААРЗ»

Потребители, подключенные к котельной АО «ААРЗ»							
№ п/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Год постройки	Число этажей	Объем здания по наружному обмеру (V, м³)	Расчетная нагрузка на отопление (Qот, Гкал/ч)	Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч)
1	ул. Космонавтов 11б	Жилой дом	2018				0,23266
2	ул. Космонавтов 11	Жилой дом	2006	6	13503,8		0,2873
3	ул. Космонавтов 9/4	ГБОУ «ЕТОТС»				5844	0,1463
4	ул. Космонавтов 9/3	Жилой дом	1971	2	2530		0,0735
5	ул. Космонавтов 9/2	Жилой дом	1970	2	2562		0,0745
6	ул. Космонавтов 9	Жилой дом	1989</				