11.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. куб. м/год	12,851	12,851	12,851	12,851	12,851	12,851	12,851	12,851	12,851	12,851	12,851	12,851	12,851	12,851	12,851	12,851	12,851
12.	Материальная характеристика тепловой сети	тыс. кв. м	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440
13.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв. м	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725	2,725
14.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/год)/кв. м	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
15.	Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. Светлый, д. 56																		
16.	Показатели надежности																		
17.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых и паровых сетей	ед./км	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
18.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	2,336	2,336	2,336	2,336	2,336	2,336	2,336	2,336	4,565	4,565	4,565	4,565	4,565	4,565	4,565	4,565	4,565
19.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	ед.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
20.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал/час	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Установленная мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
22.	Показатели энергетической эффективности																		
23.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	173,62	173,62	173,62	173,62	173,62	173,62	173,62	173,62	173,62	173,62	173,62	173,62	173,62	173,62	173,62	173,62	173,62
24.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. Гкал/год	1,514	1,514	1,514	1,514	1,514	1,514	1,514	1,514	3,243	3,243	3,243	3,243	3,243	3,243	3,243	3,243	3,243
25.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. куб. м/год	1,0478	1,0478	1,0478	1,0478	1,0478	1,0478	1,0478	1,0478	2,067	2,067	2,067	2,067	2,067	2,067	2,067	2,067	2,067
26.	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	543,5	543,5	543,5	543,5	543,5	543,5	543,5	543,5	1077,91	1077,91	1077,91	1077,91	1077,91	1077,91	1077,91	1077,91	1077,91
27.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв. м	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
28.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/год)/кв. м	1,928	1,928	1,928	1,928	1,928	1,928	1,928	1,928	1,92	1,92	1,92	1,92	1,9 2	1,92	1,92	1,92	1,92
29.	Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 2, расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. Арамиль, ул. Станционная, д. 12б																		
30.	Показатели надежности																		
31.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км	0,897	0,897	0,897	0,897	0,897	0,897	0,897	0,897	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	2,229	2,229	2,229	2,229	2,229	2,229	2,229	2,229	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	ед.	2	2	2	2	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал/час	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35.	Установленная мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36.	Показатели энергетической эффективности																		
37.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	177,35	177,35	177,35	177,35	177,35	177,35	177,35	177,35	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. Гкал/год	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. куб. м/год	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019	1,019	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40.	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	534,41	534,41	534,41	534,41	534,41	534,41	534,41	534,41	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(Гкал/год)/кв. м	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	–	–	–	–	–	–	–	–	–
42.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	(куб. м/год)/кв. м	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43.	Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 11, расположенной по адресу: 624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. Арамиль, ул. Ломоносова, д. 4б																		
44.	Показатели надежности																		
45.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых и паровых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522	1,522
46.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	0,657	0,657	0,657	0,657	0,657	0,657	0,657	0,657	0,657	0,657	0,657	0,657	0,657	0,657	0,657	0,657	0,657
47.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	ед.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал/час	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49.	Установленная мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
50.	Показатели энергетической эффективности																		
51.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг у.т./Гкал	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05	162,05
52.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. Гкал/год	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239
53.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым и паровым сетям	тыс. куб. м/год	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111
54.	Материальная характеристика тепловой сети	кв. м	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68	107,68