


Структурный водный баланс Арамильского городского округа 2019 г. Диаграмма 3.



Основным потребителем питьевого водоснабжения в Арамильском городском округе является население. На долю населения приходится 72 % от общего потребления воды. На бюджетные организации приходится 23 % водопотребления и 3-5 % приходится на прочих потребителей. К прочим потребителям относятся как крупные промышленные предприятия, так и индивидуальные предприниматели.

Пожаротушение в жилой застройке города предусматривается из хозяйственно-питьевого водопровода. Для этой цели на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено на стадии выполнения проектных работ согласно СП 32.13330.2012, СНиП 2.04.02-84\*.

1.3.4 Сведения, о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

В настоящее время в Свердловской области действуют «Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Свердловской области (кроме муниципального образования «город Екатеринбург»)», утвержденные постановлением от 22.05.2013 г. № 36-ПК, нормативы потребления приведены в Таблице 10.

Таблица 10.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области

№ п/п	Количество этажей в многоквартирном или жилом доме	Норматив потребления в жилых помещениях, куб. метр в месяц на 1 человека			Норматив потребления на общедомовые нужды, куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах		
		по холодному водоснабжению	по горячему водоснабжению	по водоотведению	по холодному водоснабжению	по горячему водоснабжению	по водоотведению

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением:						
1.1	с ваннами длиной 1500-1700 мм						
1.1.1	1	4,85	4,01	8,86	0,067	0,058	0,125
1.1.2	2	4,85	4,01	8,86	0,080	0,069	0,149
1.1.3	3	4,85	4,01	8,86	0,094	0,080	0,174
1.1.4	4	4,85	4,01	8,86	0,107	0,091	0,198
1.1.5	5	4,85	4,01	8,86	0,120	0,102	0,222
1.1.6	6	4,85	4,01	8,86	0,134	0,114	0,248
1.1.7	7	4,85	4,01	8,86	0,147	0,125	0,272
1.1.8	8	4,85	4,01	8,86	0,161	0,136	0,297
1.1.9	9	4,85	4,01	8,86	0,174	0,147	0,321
1.1.10	10 - 11	4,85	4,01	8,86	0,187	0,158	0,345
1.1.11	12 - 13	4,85	4,01	8,86	0,214	0,180	0,394
1.1.12	14 - 15	4,85	4,01	8,86	0,241	0,202	0,443
1.1.13	16 и более	4,85	4,01	8,86	0,268	0,225	0,493
1.2	с ваннами сидячими длиной 1200 мм						
1.2.1	1	3,85	2,81	6,66	0,056	0,045	0,101
1.2.2	2	3,85	2,81	6,66	0,067	0,053	0,120
1.2.3	3	3,85	2,81	6,66	0,078	0,061	0,139
1.2.4	4	3,85	2,81	6,66	0,088	0,069	0,157
1.2.5	5	3,85	2,81	6,66	0,099	0,077	0,176
1.2.6	6-9	3,85	2,81	6,66	0,142	0,108	0,250
1.3	с ванной без душа						
1.3.1	1	3,80	2,56	6,36	0,056	0,043	0,099
1.3.2	2	3,80	2,56	6,36	0,066	0,050	0,116
1.3.3	3	3,80	2,56	6,36	0,077	0,057	0,134
1.3.4	4	3,80	2,56	6,36	0,087	0,064	0,151
1.3.5	5	3,80	2,56	6,36	0,098	0,071	0,169
1.4	с душами (без ванн)						
1.4.1	1	3,55	2,44	5,99	0,053	0,042	0,095
1.4.2	2	3,55	2,44	5,99	0,063	0,048	0,111
1.4.3	3	3,55	2,44	5,99	0,073	0,055	0,128
1.4.4	4	3,55	2,44	5,99	0,083	0,062	0,145
1.4.5	5	3,55	2,44	5,99	0,093	0,069	0,162
1.4.6	6-9	3,55	2,44	5,99	0,132	0,096	0,228
1.4.7	10 - 11	3,55	2,44	5,99	0,142	0,103	0,245
1.4.8	12 - 13	3,55	2,44	5,99	0,162	0,117	0,279
1.4.9	14 - 15	3,55	2,44	5,99	0,182	0,131	0,313
1.4.10	16 и более	3,55	2,44	5,99	0,201	0,145	0,346
1.5	без ванн и душа						
1.5.1	1	3,25	1,56	4,81	0,050	0,032	0,082

1.5.2	2	3,25	1,56	4,81	0,059	0,037	0,096
1.5.3	3	3,25	1,56	4,81	0,068	0,041	0,109
1.5.4	4	3,25	1,56	4,81	0,077	0,046	0,123
1.5.5	5	3,25	1,56	4,81	0,086	0,050	0,136
1.5.6	6	3,25	1,56	4,81	0,095	0,055	0,150
2	Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением:						
2.1	с ваннами длиной 1500-1700 мм						
2.1.1	1	3,46	0	3,46	0,052	0	0,052
2.1.2	2	3,46	0	3,46	0,062	0	0,062
2.1.3	3	3,46	0	3,46	0,071	0	0,071
2.1.4	4	3,46	0	3,46	0,081	0	0,081
2.1.5	5	3,46	0	3,46	0,091	0	0,091
2.2	с ваннами сидячими длиной 1200 мм						
2.2.1	1	3,23	0	3,23	0,050	0	0,050
2.2.2	2	3,23	0	3,23	0,059	0	0,059
2.2.3	3	3,23	0	3,23	0,068	0	0,068
2.2.4	4	3,23	0	3,23	0,077	0	0,077
2.2.5	5	3,23	0	3,23	0,086	0	0,086
2.3	с душами (без ванн)						
2.3.1	1	3,19	0	3,19	0,049	0	0,049
2.3.2	2	3,19	0	3,19	0,058	0	0,058
2.3.3	3	3,19	0	3,19	0,067	0	0,067
2.4	без ванн и душа						
2.4.1	1	3,01	0	3,01	0,047	0	0,047
2.4.2	2	3,01	0	3,01	0,056	0	0,056
2.4.3	3	3,01	0	3,01	0,064	0	0,064
2.4.4	4	3,01	0	3,01	0,073	0	0,073
2.4.5	5	3,01	0	3,01	0,081	0	0,081
2.5	с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением						
2.5.1	1	4,36	0	4,36	0,062	0	0,062
2.5.2	2	4,36	0	4,36	0,074	0	0,074
2.5.3	3	4,36	0	4,36	0,086	0	0,086
2.5.4	4	4,36	0	4,36	0,098	0	0,098
2.5.5	5	4,36	0	4,36	0,110	0	0,110
2.6	с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением						
2.6.1	1	4,13	0	4,13	0,059	0	0,059
2.6.2	2	4,13	0	4,13	0,071	0	0,071
2.6.3	3	4,13	0	4,13	0,082	0	0,082
2.6.4	4	4,13	0	4,13	0,094	0	0,094
2.6.5	5	4,13	0	4,13	0,105	0	0,105
2.7	без ванн и душа с газоснабжением						
2.7.1	1	3,64	0	3,64	0,054	0	0,054
2.7.2	2	3,64	0	3,64	0,064	0	0,064
2.7.3	3	3,64	0	3,64	0,074	0	0,074
2.7.4	4	3,64	0	3,64	0,084	0	0,084
2.7.5	5	3,64	0	3,64	0,094	0	0,094
2.8	с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом топливе						
2.8.1	1	3,91	0	3,91	0,057	0	0,057
2.8.2	2	3,91	0	3,91	0,068	0	0,068
2.8.3	3	3,91	0	3,91	0,079	0	0,079
2.8.4	4	3,91	0	3,91	0,089	0	0,089
2.8.5	5	3,91	0	3,91	0,100	0	0,100
2.9	с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе						
2.9.1	1	3,68	0	3,68	0,055	0	0,055
2.9.2	2	3,68	0	3,68	0,065	0	0,065
2.9.3	3	3,68	0	3,68	0,075	0	0,075
2.9.4	4	3,68	0	3,68	0,085	0	0,085
2.9.5	5	3,68	0	3,68	0,095	0	0,095
2.10	без ванн с водонагревателями на твердом топливе						
2.10.1	1	3,82	0	3,82	0,056	0	0,056
2.10.2	2	3,82	0	3,82	0,067	0	0,067
2.10.3	3	3,82	0	3,82	0,077	0	0,077
2.10.4	4	3,82	0	3,82	0,088	0	0,088
2.10.5	5	3,82	0	3,82	0,098	0	0,098
2.11	с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями						
2.11.1	1	6,61	0	6,61	0,085	0	0,085
2.11.2	2	6,61	0	6,61	0,103	0	0,103
2.11.3	3	6,61	0	6,61	0,121	0	0,121
2.11.4	4	6,61	0	6,61	0,140	0	0,140
2.11.5	5	6,61	0	6,61	0,158	0	0,158
2.11.6	9	6,61	0	6,61	0,230	0	0,230
2.12	с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями						
2.12.1	1	5,26	0	5,26	0,071	0	0,071
2.12.2	2	5,26	0	5,26	0,086	0	0,086
2.12.3	3	5,26	0	5,26	0,100	0	0,100
2.12.4	4	5,26	0	5,26	0,115	0	0,115
2.12.5	5	5,26	0	5,26	0,129	0	0,129
2.13	с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями						
2.13.1	1	4,81	0	4,81	0,066	0	0,066
2.13.2	2	4,81	0	4,81	0,080	0	0,080
2.13.3	3	4,81	0	4,81	0,093	0	0,093
2.13.4	4	4,81	0	4,81	0,106	0	0,106
2.13.5	5	4,81	0	4,81	0,119	0	0,119
2.14	без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями						
2.14.1	1	4,27	0	4,27	0,061	0	0,061
2.14.2	2	4,27	0	4,27	0,072	0	0,072
2.14.3	3	4,27	0	4,27	0,084	0	0,084
2.14.4	4	4,27	0	4,27	0,096	0	0,096
2.14.5	5	4,27	0	4,27	0,108	0	0,108
2.15	с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями						
2.15.1	1	7,51	0	7,51	0,095	0	0,095
2.15.2	2	7,51	0	7,51	0,115	0	0,115
2.15.3	3	7,51	0	7,51	0,136	0	0,136
2.15.4	4	7,51	0	7,51	0,156	0	0,156
2.15.5	5	7,51	0	7,51	0,177	0	0,177
2.15.6	6	7,51	0	7,51	0,198	0	0,198
2.15.7	9	7,51	0	7,51	0,259		