

3.20.	Реконструкция трубопровода от Здания насосной над скважиной №2/3866 (г. Арамиль, ул. Новая, 25-В) до Водяной камеры у здания (г. Арамиль ул. Октябрьская,173-А)	ул. Новая - ул. Октябрьская в г. Арамиль	2024-2027	Инв. № 000000381, протяженность участка 200 м, подземное исполнение, запорная арматура, диаметр трубы 108 мм, материал трубы сталь, 2006 год постройки.
-------	---	--	-----------	---

Приложение № 3
к техническому заданию на корректировку инвестиционных программ акционерного общества «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского городского округа

Перечень мероприятий
по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения на территории Арамильского городского округа

№ п/п	Мероприятие	Местоположение	Сроки реализации, год	Примечание
	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 5000 куб.м/сут. по адресу: пер. Речной 1А, г. Арамиль, Сысертский район Свердловская область	пер. Речной 1А, г. Арамиль	2023-2024	План -схема № 4 земельного участка расположения объекта строительства
	Строительство канализационных сетей от мкр. «Теплое поле» до новых очистных сооружений г. Арамиль	мкр. «Теплое поле», г. Арамиль	2027-2028	План -схема № 5 земельного участка расположения объекта строительства
	Реконструкция «дюкерных» камер через реку Исеть с заменой трубопроводов и запорной арматуры от дюкерной камеры К-140 до дюкерной камеры К-141	ул. Исетская – ул. Трудовая г. Арамиль	2024-2031	Инв. № 000000057, протяженность участка 86,54м, подводное исполнение, запорная арматура, диаметр 2 трубы по 400 мм, материал трубы сталь, 1990 год постройки.
	Реконструкция «дюкерных» камер через реку Исеть с заменой трубопроводов и запорной арматуры от дюкерной камеры К -159 до дюкерной камеры К-160	ул. Пушкина г. Арамиль	2024-2031	Инв. № 000000057, протяженность участка 277м, подводное исполнение, запорная арматура, диаметр 2 трубы по 450 мм, материал трубы сталь, 1990 год постройки.
	Реконструкция КНС № 1, с заменой насосов ИРТЫШ НФ (Q=100 м3/ч; H=12 м) - 2 шт. на энергоэффективные насосы с производительностью Q=150 м3/ч и подъемом H=12 м - 3 шт.; с установкой узлов технического учета объемов сточных вод, с заменой системы управления насосами; заменой всасывающих трубопроводов, с заменой запорной арматуры и коллекторного трубопровода	ул. Чапаева, 96а г. Арамиль	2024-2031	Инв. № 000000049, 1989 год постройки.
	Реконструкция напорного трубопровода от КНС №1 г. Арамиль ул. Чапаева, 96а до камеры гашения напора (г. Арамиль, ул. Чапаева, 109) К-83	ул. Чапаева в г. Арамиль	2024-2031	Инв. № 000000049, протяженность участка 230м, подземное исполнение, 2 трубы диаметр 300мм, материал трубы чугун, 1989 год постройки.
	Реконструкция КНС № 2, с заменой насосов СД 250 (Q=300 м3/ч; H=15 м) - 1 шт. на энергоэффективные насосы с производительностью Q=200 м3/ч; и подъемом H=15 м) - 3 шт., с установкой узлов технического учета объемов сточных вод, с заменой системы управления насосами; заменой всасывающих трубопроводов, заменой запорной арматуры коллекторного трубопровода, заменой ограждения КНС	ул. Трудовая, 5 г. Арамиль	2024-2031	Инв. № 000000057, 1990 год постройки.
	Реконструкция напорного трубопровода от КНС №2 г. Арамиль ул. Трудовая, 5 до камеры гашения напора К-146 (напротив строения г. Арамиль ул. Свободы,12А)	ул. Трудовая - ул. Свободы, г. Арамиль	2024-2031	Инв. № 000000057, протяженность участка 2 нитки по 270 м, подземное исполнение, 2 трубы диаметр 400мм, материал трубы чугун 1990 год постройки.
	Строительство КНС № 1, с установкой погружных насосов производительностью Q=50 м3/ч; подъем H=17 м - 2 шт., с системой управления насосами и установкой узлов технического учета объемов сточных вод.	п. Светлый, 1- В	2024-2031	Старая КНС №1: Инв. № 000000093, 1983 год постройки.
	Строительство КНС № 2, с установкой погружных насосов производительностью Q=7,5 м3/ч; подъем H=7 м - 2 шт., с системой управления насосами и установкой узлов технического учета объемов сточных вод.	п. Светлый, 7- Б	2024-2031	Старая КНС №2: Инв. № 000000094, 1978 год постройки.
	Реконструкция напорного трубопровода от КНС №1 п. Светлый 1в до камеры гашения около п. Светлый ул. Центральная 1б	п. Светлый, 1в	2024-2031	Инв. № 000000095, протяженность участка 547 м, подземное исполнение, 2 трубы диаметр 150мм, материал трубы чугун, 1983 год постройки.
	Реконструкция напорного трубопровода от КНС №2 п. Светлый 7-Б до камеры гашения около п. Светлый ул. Центральная 1б	п. Светлый, 7-Б	2024-2031	протяженность участка 230 м, подземное исполнение, 2 трубы диаметр 150мм, материал трубы чугун, 1978 год постройки.
	Реконструкция трубопровода очищенных сточных вод от ОС г. Арамиль до выпуска № 1 река Исеть, с ремонтом колодцев	пер. Речной, 1а г. Арамиль	2024-2031	Протяженность участка 650 м, подземное исполнение, диаметр трубы 600 мм, материал трубы асб.цемент, 1990 год постройки.
	Реконструкция трубопровода очищенных сточных вод от ОС п. Светлый до выпуска № 2 река Исеть, с ремонтом колодцев	ул. Центральная 1б п. Светлый	2024-2031	Инв. № 000000095, протяженность участка 1278 м, подземное исполнение, диаметр трубы 300мм, материал трубы керамика, 1978 год постройки.