

1	Арамиль 2, ул.Заводская, д.22	Жилой дом	0,09828	0
2	Арамиль 2, ул.Заводская, д.28	Жилой дом	0,00249	0
3	Арамиль 2, ул.Ломоносова, д.1	Жилой дом	0,00613	0
4	Арамиль 2, ул.Ломоносова, д.3	Жилой дом	0,04319	0
5	Арамиль 2, ул.Ломоносова, д.4	Жилой дом	0,09776	0,00940
6	Арамиль 2, ул.Ломоносова, д.6	Жилой дом	0,11311	0,01998
7	Арамиль 2, ул.Ломоносова, д.7	Жилой дом	0,05254	0,00000
8	Арамиль 2, ул.Ломоносова, д.8	Жилой дом	0,11512	0,02233
9	г. Арамиль, ул. Ломо- носова, д. 4, к. А	ГАЗУС СО "Арамильская ГБ"	0,007707	0
10	г. Арамиль, ул. Ломо- носова, д. 2	МБДОУ "Дет- ский сад № 5 "Светлячок" (кот.1)	0,058863	0
11	г. Арамиль 2, ул. Ломоносова, д. 1, оф. кв. 2	КУМИ АГО (Пустующие помещения)	0,004263	0
12	г. Арамиль 2, ул. За- водская, д. 22, оф. кв.5	ГКУ СО "Фонд жи- лищного строите- ства"	0,004069	0
ИТОГО			0,603514	0,051714

2.2.8 Существующие потребление тепловой энергии строительных фондов подключенные к котельной АО «ОДК-Сервис»

Потребители, подключенные к котельной АО "AAPЗ"				
№ п/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление (Qот, Гкал/ч)	Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч)
1	ул. Космонавтов 11б	Жилой дом	0,23266	
2	ул. Космонавтов 11	Жилой дом	0,2873	
3	ул. Космонавтов 9/4	Арам.проф. училище	0,1463	
4	ул. Космонавтов 9/3	Жилой дом	0,0735	
5	ул. Космонавтов 9/2	Жилой дом	0,0745	
6	ул. Космонавтов 9	Жилой дом	0,334	
7	ул. Космонавтов 7/2	Жилой дом	0,0739	
8	ул. Космонавтов 5/3	Жилой дом	0,0736	
9	ул. Космонавтов 5/2	Жилой дом	0,0736	
10	ул. Космонавтов 1	Детский сад №8	0,224	
11	ул. Гарнизон 21 (узел 2)	Жилой дом	0,16315	
	ул. Гарнизон 21 (узел 1)		0,16315	
12	ул. Гарнизон 20	Жилой дом	0,3286	
13	ул. Гарнизон 19 (узел 2)	Жилой дом	0,16315	
	ул. Гарнизон 19 (узел 1)		0,16315	

14	ул. Гарнизон 18 (узел 2)	Жилой дом	0,16315	
			0,16315	
15	ул. Гарнизон 17	Жилой дом	0,3055	
16	ул. Гарнизон 15	Жилой дом	0,0326	
17	ул. Гарнизон 11 (узел 2)	Жилой дом	0,0129	
	ул. Гарнизон 11 (узел 1)		0,0129	
18	ул. Гарнизон 10 (узел 2)	Жилой дом	0,0127	
	ул. Гарнизон 10 (узел 1)		0,0127	
ИТОГО			3,29016	0

2.2.9 Существующие потребление тепловой энергии строительных фондов подключенные к котельной №3.

Потребители, подключенные к котельной №3				
№ п/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление (Qот, Гкал/ч)	Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч)
1	г. Арамиль, ул. Садовая, д. 10	ГАЗУС СО "Арамильская ГБ"	0,038397	0
2	г. Арамиль, ул. Садовая, д. 10	ГАЗУС СО "Арамильская ГБ"	0,794056	0
3	г. Арамиль, ул. Садовая, д. 10, к. в	ООО "СК ИНТЕГ"	0,520534	0,12834
ИТОГО			1,352987	0,12834

2.2.10 Существующие потребление тепловой энергии строительных фондов подключенные к котельной №9.

Потребители, подключенные к котельной №9				
№ п/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление (Qот, Гкал/ч)	Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч)
1	г. Арамиль, ул. Космонавт- ов, д. 7	Жилой дом	0,91254	0,025456
ИТОГО			0,91254	0,025456

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии.
2.3.1 Перспективное потребление тепловой энергии строительных фондов в зоне теплоснабжения котельной №6

В соответствии с Генеральным планом Арамильского городского округа, в период с 2024 года по 2027 год в границах улиц Щорса, Рабочей, Лесной, Садовой в городе Арамилье планируется снос «ветхого жилья» и строительство много квартирных жилых домов. В таблице 5 приведены основные показатели планируемой жилой застройки.