

2.2.3 Существующие потребление тепловой энергии строительных фондов подключенные к котельной №5

Потребители, подключенные к котельной №5			
Адрес узла ввода	Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление (Qот, Гкал/ч)
	ул. Энгельса 26/1	Жилой дом	0,206
	ул. Энгельса 26	Жилой дом	0,08
	ул. Энгельса 16	Жилой дом	0,2492
	ул. Тельмана 6	Жилой дом	0,125
	ул. Тельмана 4	Жилой дом	0,0709
	ул. Октябрьская 171	ООО «Таврус»	0,0281
	ул. Октябрьская 155	Жилой дом	0,135
	ул. Октябрьская 133	Жилой дом	0,306
	ул. Октябрьская 131	Жилой дом	0,0915
	ул. Новая 9	Жилой дом	0,18
	ул. Новая 7	Жилой дом	0,1
	ул. Новая 5	Жилой дом	0,37335
	ул. Новая 3	Жилой дом	0,1825
	ул. Ленина 16а	Жилой дом	0,0988
	ул. Ленина 2д	Жилой дом	0,2071
	ул. Ленина 2г	МБУК «Библиотека»	0,0168
	ул. Ленина 2г	Жилой дом	0,181
	ул. Ленина 2в	Детская консультация	0,0712
	ул. Ленина 2в	Жилой дом	0,1826
	ул. Ленина 2б	Жилой дом	0,1051
	ул. Ленина 2а пристрой	Жилой дом	0,0086
	ул. Ленина 2а	«Почта России»	0,03547
	ул. Ленина 2а	Жилой дом	0,07094
	ул. Ленина 2	Жилой дом	0,1816
	ул. Курчатова 30	ГАУ СО Арамилский УТЦ АПК	0,0495
	ул. Курчатова 30	АКК	0,0588
	ул. Курчатова 28а	Жилой дом	0,1089
	ул. Курчатова 28	Жилой дом	0,0831
	ул. Курчатова 27а	Жилой дом	0,0541
	ул. Курчатова 27	Жилой дом	0,0793
	ул. Курчатова 26	Жилой дом	0,1041
	ул. Курчатова 25	Жилой дом	0,074
	ул. Курчатова 24	Жилой дом	0,1061
	ул. Курчатова 22	Жилой дом	0,0912
	ул. Курчатова 20	Жилой дом	0,0839
	ул. Курчатова 18	Жилой дом	0,0895
	ул. Курчатова 16	Жилой дом	0,063
	ул. Курчатова 14	Жилой дом	0,052
	ул. Красноармейская 118/1	МБОУ ДЮСШ «Дельфин»	0,1061
	ул. Красноармейская 120/2	Жилой дом	0,17
	ул. Красноармейская 120/1	Жилой дом	0,16
	ул. Красноармейская 118д3	Жилой дом	0,065
	ул. Красноармейская 118д2	Жилой дом	0,045
	ул. Красноармейская 118д1	Жилой дом	0,2
	ул. Красноармейская 118	Жилой дом	0,13
	ул. Декабристов 29	Жилой дом	0,0069
	ул. Декабристов 28	Жилой дом	0,0513
	ул. Декабристов 27	Жилой дом	0,0885
	ул. Декабристов 26	Жилой дом	0,088
	ул. Декабристов 24	Жилой дом	0,0553
	ул. Горбачева 22	Жилой дом	0,09
	ул. Горбачева 20	Жилой дом	0,1263
	ул. Горбачева 19	Жилой дом	0,1512
	ул. Горбачева 18	Жилой дом	0,1313
	ул. Горбачева 17	Жилой дом	0,136
	ул. Горбачева 15	Жилой дом	0,063
	ул. Горбачева 13	Жилой дом	0,1083
	ул. Горбачева 11	Жилой дом	0,1153
	ул. Горбачева 10	МБОУ Дет.сад №4 «Солнышко»	0,1876
	ул. Горбачева 9	Жилой дом	0,085
	ул. Горбачева 7	Жилой дом	0,075
	ул. Горбачева 5	Жилой дом	0,1116
	ул. Горбачева 3	Жилой дом	0,1262
	Ул. Горбачева 36	ИП Черноскутов С.В.	0,01
	ООО АРМЗ	ООО АРМЗ	0,3
	ул. Октябрьская 154	Жилой дом	0,009
	ИТОГО		7,37616

2.2.4 Существующие потребление тепловой энергии строительных фондов подключенные к котельной №6

Потребители, подключенные к котельной №6				
№ п/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление (Qот, Гкал/ч)	Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч)
1	ул. Щорса 59	Жилой дом	0,1411	0,06464
2	ул. Щорса 57	Жилой дом	0,2306	
3	ул. Щорса 57	ГБУ СО МФЦ	0,0312	0,05994
4	ул. Щорса 55	Жилой дом	0,333	0,05994
5	ул. Щорса 53/2	Жилой дом	0,00788	
6	ул. Щорса 53/1	Жилой дом	0,00787	
7	ул. Щорса 51	Жилой дом	0,00787	
8	ул. Щорса 49	Жилой дом	0,00787	
9	ул. Щорса 47	Жилой дом	0,00787	
10	ул. Щорса 45/2	Жилой дом	0,00787	
11	ул. Щорса 45/1	Жилой дом	0,00787	
12	ул. Садовая 21	Жилой дом	0,09655	0,03556
13	ул. Садовая 19	Жилой дом	0,19	0,0764
14	ул. Садовая 17	Жилой дом	0,186	0,06347
15	ул. Садовая 15	Жилой дом	0,186	0,06347
16	ул. Рабочая 129а	Детский сад «Золотой ключик»	0,2171	0,082824
17	ул. Рабочая 129	Жилой дом	0,1904	0,0429
18	ул. Рабочая 128	Жилой дом	0,1	0,057
19	ул. Рабочая 124а2	Жилой дом	0,0184	
20	ул. Рабочая 120б	Хоккейный корт	0,0053	
21	ул. Рабочая 120а	Дом культуры	0,2752	0,005955
22	ул. Рабочая 118	Детский сад «Родничок»	0,3869	0,079865
23	ул. Рабочая 108	ТРЦ «Пеликан»	0,048	
24	ул. Рабочая 104	Жилой дом	0,8541	0,06347
25	п. Лесной 15	ИП Малеева Баня	0,0092	0,00612
26	ул. Рабочая 122	Жилой дом	0,1383	0,0764
27	ул. Рабочая 130	МБОУ СОШ №4	1,603018	0,09851
	ИТОГО		5,295468	0,936464

2.2.5 Существующие потребление тепловой энергии строительных фондов подключенные к котельной №8

Потребители, подключенные к котельной №8				
№ п/п	Адрес узла ввода	Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление (Qот, Гкал/ч)	Расчетная нагрузка на ГВС (Qгвс, Гкал/ч)
	ул. Текстильщиков 6	Жилой дом	0,4734	
	ул. Текстильщиков 5	Жилой дом	0,2479	
	ул. Текстильщиков 4а	Детский сад №1 «Аленка»	0,2238	0,119952
	ул. Текстильщиков 3б	Жилой дом	0,4217	0,13505
	ул. Текстильщиков 3а	Жилой дом	0,2833	0,079
	ул. Текстильщиков 3	Жилой дом	0,31279	
	ул. Текстильщиков 1	Жилой дом	0,2523	0,06284
	ул. Свердлова 22а	МБДОУ Детский сад №2	0,1787	0,071808
	ул. Свердлова 14а	«Центр соц. п-щи сем-е и де-м»	0,1129	
	ул. Новая 3б	Жилой дом	0,5695	0,14809
	ул. Новая 1б	Жилой дом	0,6418	0,13281
	ул. Новая 1	Жилой дом	0,1286	
	ул. Курчатова 12	Жилой дом	0,1055	
	ул. Курчатова 10	Жилой дом	0,1093	
	ул. Курчатова 6	Жилой дом	0,0907	
	ул. Курчатова 2	Жилой дом	0,0827	
	ул. Ленина 2е	Жилой дом	0,4415	
	ул. Ленина 1д	Жилой дом	0,0932	
	ул. Ленина 1г	Жилой дом	0,088	
	ул. Ленина 1в	Жилой дом	0,0725	
	ул. Ленина 1б	Жилой дом	0,0892	
	ул. Ленина 1а	Жилой дом	0,0972	
	ул. 1 Мая 83	Общешкитие	0,1248	
	ул. 1 Мая 75а	Жилой дом	0,5232	0,1308
	ул. 1 Мая 69а	Жилой дом	0,5029	0,1282
	ул. 1 Мая 60в	ДЮСШ «Дельфин»	0,2735	0,095807
	ул. 1 Мая 60а	Борцовский зал	0,022	
	ул. 1 Мая 60	МБОУ СОШ №1 (нач. школа)	0,2243	
	ул. 1 Мая 60	МБОУ СОШ №1 (ср. школа)	0,4427	
	ул. 1 Мая 58а	Худ.школа «Юнта»	0,0244	
	ул. 1 Мая 81	Жилой дом	0,1143	